

**TECHNICKÉ PARAMETRE DODÁVKY**

Dodávateľ: <b>Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice</b>		Odberateľ: <b>MŠ Galaktická 9</b>	
<b>Stála pohotovostná služba - Dispečing</b> tel. číslo: 6360 999		<b>Stála pohotovostná služba:</b> tel. číslo:	
<b>Úsek obchodu:</b> tel. číslo: 6007 130 6007 124 6007 126 fax: 6222 141		kontaktná osoba: fax:	
<b>Úsek financií:</b> tel. číslo: 6007 131 6007 138 fax: 6222 141		<b>Obchodný (technický) úsek:</b> tel. číslo: kontaktná osoba: fax:	
		<b>Spôsob zabezpečenia vstupu k MT:</b> kontaktná osoba: tel. číslo:	

<b>Zmluvne dohodnutý odber:</b> číslo: 10153701							odberné miesto: <i>MŠ Galaktická 11</i>			
<b>OST: 53701</b>				<b>Údaje pre odberné miesto - vyplní odberateľ</b>						
Umiestnenie MT				Tepelný výkon budovy		Parametre objektu		Celková plocha	Počet osôb	Počet bytov
				[kW]		Prietok	$\Delta p$			
				[m <sup>3</sup> /hod]		[kPa]		[m <sup>2</sup> ]	[ - ]	[ - ]
MŠ Galaktická 11										
Umiestnenie modulu merania TÚV										

<b>Nastavená krivka ÚK:</b>	vonkajšia teplota 13 °C / teplota ÚK 37 °C vonkajšia teplota -15 °C / teplota ÚK 67 °C
-----------------------------	---

<b>Teplota TÚV:</b>	45-55 °C
---------------------	----------

<b>Hranica pre prevádzku, opravu a údržbu zariadenia v správe dodávateľa :</b>	
TÚV	prvá uzatváracia armatúra na prívodnom potrubí a posledná uzatváracia armatúra na vratnom potrubí v smere toku média
ÚK	prvá uzatváracia armatúra na prívodnom potrubí a posledná uzatváracia armatúra pred MT na vratnom potrubí v smere toku média

<b>Iné:</b> na prípravu TÚV použitá SV odberateľa
---

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

**Dodávateľ:****Odberateľ:**